

WC und Bad behindertengerecht planen - Eine Checkliste

Vorgabe	erfüllt
<p>Die Mindestfläche bei einem barrierefreien Badezimmer mit Dusche beträgt 3,2m². Bei einem rollstuhlgerechten Badezimmer sind es 5,4m². Ist das Badezimmer mit einer Badewanne ausgestattet, ist eine Fläche von mindestens 4,9m² notwendig. Ein rollstuhlgerechtes Badezimmer mit Badewanne muss mindestens 6,5 m² groß sein.</p>	
<p>Die Tür zum Badezimmer muss eine lichte Durchgangsbreite von 90cm haben. Sie muss sich nach außen öffnen und die Verriegelung muss sich von außen entsperren lassen. Die Türklinke muss in einer Höhe von 85cm angebracht sein.</p>	
<p>Vor den Sanitärobjekten müssen 120 x 120cm große Freiflächen vorhanden sein. In einem rollstuhlgerechten Bad sind Bewegungs- und Wendeflächen von 150 x 150cm erforderlich. Die Freiflächen dürfen sich aber überlagern.</p>	
<p>Eine bodengleiche Dusche muss 120 x 120cm, in einem rollstuhlgerechten Bereich 150 x 150cm groß sein. Ein Haltegriff wird 85cm über dem Fußboden montiert. Transparente Trennwände brauchen eine Sicherheitsmarkierung.</p>	
<p>Das Waschbecken muss unterfahrbar sein und ausreichend Beinfreiheit bieten.</p>	
<p>Der zum Waschbecken gehörende Spiegel wird direkt oberhalb des Waschbeckens und mit verstellbarer Neigung montiert.</p>	
<p>Die Toilette wird so positioniert, dass sie auf einer Seite mindestens 30cm Abstand zur Wand oder zu anderen Einrichtungsgegenständen hat. Auf der anderen Seite, auf der sie angefahren wird, muss der Seitenabstand mindestens 90cm betragen. Die Sitzhöhe bewegt sich zwischen 46 und 55cm. 28cm oberhalb der Sitzhöhe werden beidseitig hochklappbare Haltegriffe montiert. Die Toilettenspülung ist so positioniert, dass sie bequem zu erreichen ist.</p>	
<p>Die Beschaffenheit der Wände muss es zulassen, nachträglich Stütz- und Haltegriffe zu befestigen.</p>	
<p>Der Fußbodenbelag bietet ausreichende Rutschfestigkeit bei Feuchtigkeit und Nässe. Seine Rauigkeit entspricht mindestens R 10, in Nassbereichen (wie der Dusche) ab R 11 aufwärts.</p>	